



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Сграда за производство и търговия с лабораторни уреди – етап I”, разположена на територията на ПИ с идентификатор 10104.320.5, местност „Ръщела”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик.
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-122/04.06.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2024 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	низина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, фосфати и обща алфа-активност.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишено съдържание на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец ТК с дълбочина 19,00 м. Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър Ø125 в интервала от 0,00 до 19,00 м. В задтръбното пространство е изпълнен глинест тампонаж в интервала от 0,00 до 4,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 4,00 до 19,00 м. Най-отдолу (18,00-19,00м) сондажа завършва с плътни тръби – утайник. Водоприемна част от PVC филтри с диаметър Ø125 в интервала от 4,00 до 18,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 10104.320.5, местност „Ръщела”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 241.49 м</u> N 42° 11' 00,89" E 24° 08' 25,73" X 4546743,271 Y 8566031,206 X 4672933,945 Y 387695,521
ЕКАТТЕ	10104
Параметри на разрешеното водовземане	Q_{ср.ден.} = 0,20 л/сек; Q_{макс.} = 3,50 л/сек; Q_{год.} = 6300,0 м³/год. Q_{мин.} = 5670,0 м³/год. S_{макс.доп.} = 0,22 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и обща алфа-активност; • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;

	• Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

 Възстановим подпис

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Подписано от: Vasil Dimitrov Uzunov