О Б Щ И Н А С Е П Т Е М В Р И
4490 Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37[А]
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779
e-mail: municipality@septemvri.org, http://www.septemvri.org

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ Р – 9/17.08.2022г.

На основание чл. 44 ал. 1, чл. 50, ал. 7, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а" и ал. 3 и чл. 67 от Закона за водите, във връзка с § 133 от ПЗР на Закона за водите, Решение № 74/29.05.2018г. на Министъра на околната среда и водите и Решение № 863, взето с Протокол № 44 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 22.07.2022 г. и въз основа на:

1. Със Заявление вх. № 94 00-373/13.04.2022г. в общинска администрация - гр. Септември е обективирано искане от Емил Стоянов Йончев от гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски" № 23, за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 5 от находище „Варвара"- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите – изключителна държавна собственост, за обект: Жилищна сграда, находяща се в УПИ II - 509 /втори, за имот петстотин и девет/ , кв.48 по плана на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик и приложените към него документи по чл. 60 от Закона за водите.
2. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявлението по чл.61 от ЗВ, при която е установено, че не са налице основания за отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Варвара", Сондаж № 5
3. Съгласуване съгласно чл.52, ал.3 от Закона за водите на параметрите на исканото водовземане от Директора на Басейнова дирекция – ИБР – Пловдив с писмо вх. № 94 00-373-2/07.06.2022г.
4. Съобщение от 16.06.2022г. за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода на основание чл.62а от Закона за водите, обявено на сайта на община Септември.
5. Съставен Констативен протокол от 04.07.2022г. на комисия, назначена със Заповед № 056/15.01.2021г. на заместващия Кмета на община Септември, съгласно Заповед № 042/14.01.2021г.
6. Становище на комисия, назначена със Заповед № 056/15.01.2021г. на заместващия Кмета на община Септември, съгласно Заповед № 042/14.01.2021г. по депозирано възражение.
7. Дадено съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от Общински съвет – гр. Септември с Решение № 863/ 22.07.2022 г.

ИЗДАВАМ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА:

Титуляр на разрешителното:	Емил Стоянов Йончев
Постоянен адрес: ***Адрес за кореспонденция:***	Гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски" №23 Гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски" №23
Лице за контакти:	Е *Заличено на основание чл. 5, параграф 1, буква „в" от Регламент /ЕС/ 2016/679.
ЕГН	
Цел (цели) на водовземането:	Хидротермално отопление
Обект на водоснабдяване:	Жилищна сграда, находяща се в УПИ II - 509 /втори, за имот петстотин и девет/, кв.48 по плана на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик
Наименование на находището на минерална вода::	Находище "Варвара" - №15 от Приложение № 2 към чл.14, т. 2 от Закона за водите
Административно-териториална единица – ЕКАТТЕ:	с. Варвара, община Септември, област Пазарджик ЕКАТТЕ 10104
Водовземно съоръжение:	Сондаж № 5
Технически параметри: ***<u>За сондаж № 5</u>*** ***А (конструкция)***	Фланцовото съединение, непосредствено на терена е захванато за експлоатационната колона и е заварено за външната кондукторна колона. След фланеца има поставено коляно и спирателен кран, отворен и без върток. Водопроводната тръба, поцинкована Ф 50 мм (дебелостенна), започва от фланцовото съединение, като след около 20 – 25 м, е плитко вкопана (1 – 1,5 под терена) Диаметър на експлоатационна колона (мм) – Ф 146 Интервал на експлоатационна колона от 0,00-74,00м Диаметър на експлоатационната колона(мм)- Ф127 Интервал на експлоатационната колона(от- до м) – 74,00-230,00 м
Б (оборудване)	
Параметри на разрешеното водовземане:	За **Сондаж № 5**

а/Разрешен средноденонощен дебит:	До **0,05 л/сек**.
б/ Разрешен максимален дебит:	
в/ Разрешен годишен воден обем:	712,8 куб.м.
г/ Разрешен сезонен воден обем:	712,8 куб.м.
д/ Период на черпене в сезона: от дата, месец до дата, месец /ако се предвижда черпене само в определени сезони/	От 24 октомври до 06 април – 165 дни годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели на ползването на минералната вода:	Хидротермално отопление –712,8 куб.м.
Място на водоползване:	Жилищна сграда, находяща се в УПИ II - 509 /втори, за имот петстотин и девет/, кв.48 по плана на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик
Максимално допустимо експл. понижение във водовземното съоръжение:	Експлоатационното водно ниво в сондаж № 5 да не се снижава под котата на самоизлив **354,63 м.**
Температура на минералната вода:	**Сондаж № 5 – 71,2 °С**
Срок на действие на Разрешителното:	**Начален срок: 17.08.2022 г.** **Краен срок : 17.08.2032 г.**
Задължение за заплащане на Такса за водовземане:	*Титуляр на разрешителното* *1. Не заплаща такса за водовземане по банкова сметка на община Септември, съгласно Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара" безвъзмездно предоставено от Държавата на община Септември за ползване и управление за срок от 25 години* *2.Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Общинска администрация Декларация по чл. 194б от Закона за водите*
Задължение за провеждане на собствен мониторинг	*Осъществява ежемесечни наблюдения и отчет на добитото за ползване количество минерална вода,която вписва в бланка образец.*
Място за монтиране на водомери за измерване на ползваните водни обеми	*В началото и в края на отклонението за захранване на водоснабдявания обект.*
Изисквания към програмата за мониторинг:	***Титулярът на разрешителното:*** *1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения;* *2. Ежемесечно измерва температурата на*

	минералната вода.
Контролиращ орган:	*1.Директорът на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив или оправомощени от него длъжностни лица.* *2. Оторизирани от Кмета на община Септември длъжностни лица.*
Условия, при които се предоставя правото на водовземане	*1. Съгласно Решение № 863/22.07.2022г. на Общински съвет – гр. Септември* *2.Съгласно проведена процедура по чл. 62 от ЗВ*

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни пред Административен съд Пазарджик.

ИВАНКА ВОЩАНСКА
За Кмет на община Септември
Съгласно Заповед № 1660/16.08.2022г.

*Заличено на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679.

О Б Щ И Н А С Е П Т Е М В Р И

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ Р –9/17.08.2022г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни количества	1.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане на местата, определени в това разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 1.2. Водомерите по т. 1.1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г. 1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. 1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2 и 1.3. 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от сондаж № 5– находище „Варвара". 1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на Басейнова дирекция / Община Септември, поставена след

	пломбата по т. 1.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземното съоръжение, въз основа на който е издадено разрешителното.
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район и Кмета на община Септември: 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати; 2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година – Декларация по чл. 194 б от Закона за водите 2.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното. 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	3.1. Да уведоми писмено Кмета на община Септември и Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани. 3.2. Да уведоми писмено Кмета на община Септември и Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода. 3.3. Да уведоми писмено Кмета на община Септември и Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода; 3.4. Да уведоми писмено Кмета на община Септември и директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер. 3.5. Да уведоми писмено Кмета на община Септември за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната.
4. Условия за действия	4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази

при повреда на водомерите	неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район и Кмета на община Септември писмено. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността. 4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район и представител на общината, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
5. Условия за непрепятстване на водовземане на трети лица чрез съоръженията, предназначени за водовземане	5.1. Да не препятства черпенето на минерална вода от сондаж – № 5 находище „Варвара" по други разрешени водовземания от тях.
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта 6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването й да се изгради отделна инсталация.
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води	8.1. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към сондаж № 5 – находище „Варвара" да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежа за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за обявяване на състава на минералните води	Да обяви в сградата на обекта, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства .

съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка	
11. Условия за контрол:	11.1. Параметрите на водовземането: 11.1.1. разрешен средноденонощен и годишен дебит; 11.1.2. разрешен воден обем; 11.1.3.максимално допустимото експлоатационно понижение. 11.1.4. Спазване на разрешената цел на водовземане. 11.2. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. 11.3. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползва минералната вода. 11.4. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им.
12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	Няма
13. Условия за изменение на разрешителното	13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ. 13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ.
14. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	14.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред кмета на община Септември, преди изтичането му. 14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т. 14.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ. 14.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 14.1. и 14.2.
15. Условия за отнемане на разрешителното	15.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното. 15.2. Неупражняване на правото на водовземане в продължение на 1 година след определената дата на началния срок на разрешителното. 15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане. 15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани

	нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

*Заличено на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679.

ИВАНКА ВОЩАНСКА
За Кмет на община Септември
Съгласно Заповед № 1660/16.08.2022г.